

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ97.В00995

№ 0017512

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Эпотос-К»
Адрес: 613046, Кировская область, г. Кирово – Чепецк, ул. Рудницкого, 29
ОГРН: 1044313506247. Телефон: +7 (83361) 3-77-49, факс: +7 (83361) 2-44-40.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Эпотос-К»
Адрес: 613046, Кировская область, г. Кирово – Чепецк, ул. Рудницкого, 29
ОГРН: 1044313506247. Телефон: +7 (83361) 3-77-49, факс: +7 (83361) 2-44-40.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.
Телефон: +7 (495) 617-29-33, Факс: +7 (495) 617-27-29, E-mail: agps-oc@mail.ru.
рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Модули пожаротушения тонкораспыленной водой «Буран- код ОК 005 (ОКП): 15ТРВ» выпускаемые по ТУ 4854-001-73591144-2014 (см. Приложение ТР № 0015091).
Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8424 10 800 0

Код ОКПД 2: 28.29.22.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г.), ГОСТ Р 53288-2009 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 038-2018 от 02.04.2018 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.). Схема сертификации 5С.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 2829-033-69229785-2017, Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС.RU.ИТ10.К00024 от 26.12.2018 г. выданный ООО ФБУ «Кировский ЦСМ» Рег. № РОСС.RU.0001.13.ИТ10

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.04.2018

по 03.04.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
Органа по сертификации


подпись

Э.И. Бурунин
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


подпись

А.М. Алешков
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ97.В00995

(обязательная сертификация)

№ 0015091

Сведения по сертификату соответствия

Перечень однородной продукции, на которую распространяются действие сертификата соответствия:

Модули пожаротушения тонкораспыленной водой:

- МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД ТУ 4854-001-73591144-2014 «Буран-15ТРВ4»;
- МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД ТУ 4854-001-73591144-2014 «Буран-15ТРВ6»;
- МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД ТУ 4854-001-73591144-2014 «Буран-15ТРВТ4»;
- МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД ТУ 4854-001-73591144-2014 «Буран-15ТРВТ6»;
- МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД ТУ 4854-001-73591144-2014 «Буран-15ТРВТН4»;
- МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД ТУ 4854-001-73591144-2014 «Буран-15ТРВТН6»;
- МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД ТУ 4854-001-73591144-2014 «Буран-15ТРВТНТ2,5»;
- МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД ТУ 4854-001-73591144-2014 «Буран-15ТРВТНТ4»;
- МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД ТУ 4854-001-73591144-2014 «Буран-15ТРВТНТ6»;
- МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД ТУ 4854-001-73591144-2014 «Буран-15ТРВТНТ2,5(У1)»;
- МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД ТУ 4854-001-73591144-2014 «Буран-15ТРВТНТ4(У1)»;
- МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД ТУ 4854-001-73591144-2014 «Буран-15ТРВТНТ6(У1)».



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Э.И. Бурунин
подпись

А.М. Алешков
подпись

Э.И. Бурунин

инициалы, фамилия

А.М. Алешков

инициалы, фамилия